

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS Nº 02/2022

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Município de Barreiras-BA

Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 011/2022 – Solicitação de Esclarecimentos

Conforme previsto no Edital de Concorrência Pública nº 011/2022, esta Comissão Especial de Licitação irá fornecer esclarecimentos sobre os pontos levantados pelo requerente, nos seguintes termos:

ITEM DO EDITAL	ESCLARECIMENTO SOLICITADO	RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO																		
	<p>Questiona-se: No documento 01 relatório-técnico-da-rede-municipal-de-iluminacao-publica-de-barreiras.pdf, disponível para consulta no site específico da PPP de Iluminação Pública de Barreiras, que está sendo licitado de acordo com o Edital supracitado, em sua página 15, reproduzimos a tabela ali encontrada:</p> <p>Tabela 4 – Distribuição das classes de iluminação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Classe de Iluminação</th> <th>%</th> <th>Quantidade de pontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1</td> <td>2,95%</td> <td>570</td> </tr> <tr> <td>V2</td> <td>5,42%</td> <td>1.048</td> </tr> <tr> <td>V3</td> <td>9,09%</td> <td>1.758</td> </tr> <tr> <td>V4</td> <td>19,90%</td> <td>3.848</td> </tr> <tr> <td>V5</td> <td>62,65%</td> <td>12.115</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fonte: Elaborado por Houer Concessões (2021)</p> <p>A tabela reproduzida apresenta a quantidade de pontos luminosos por categoria viária, mas não apresenta a informação de que tipo de lâmpada, potência e quantitativos estão instalados no município, dificultando a orçamentação do sistema de telegestão que está sendo contemplado no projeto abarcando</p>	Classe de Iluminação	%	Quantidade de pontos	V1	2,95%	570	V2	5,42%	1.048	V3	9,09%	1.758	V4	19,90%	3.848	V5	62,65%	12.115	<p>Cabe esclarecer que não foi objeto da modelagem técnica a classificação de todas as vias do Município. Utilizou-se como prerrogativa da modelagem a classificação das vias consideradas V1 a V3 conforme Anexo I e a classificação das vias inspecionadas de forma amostral, conforme quantitativo estipulado na norma ABNT NBR 5426 - Plano de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.</p> <p>De forma a embasar a elaboração dos custos, foram publicados os seguintes anexos técnicos do referido relatório:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANEXO I - Vias classificadas em níveis de iluminação pública - neste anexo são encontradas as vias com classificação V1 a V3, de forma exaustiva. Porém, para as demais vias locais, classes de iluminação
Classe de Iluminação	%	Quantidade de pontos																		
V1	2,95%	570																		
V2	5,42%	1.048																		
V3	9,09%	1.758																		
V4	19,90%	3.848																		
V5	62,65%	12.115																		

	<p>as vias do tipo V1, V2 e V3, dificultando a elaboração do cálculo de investimentos.</p>	<p>V4 e V5, o quantitativo de vias não é exaustivo.</p> <ul style="list-style-type: none">• ANEXO IV - Resultados da correlação entre inventário e inspeção - neste anexo são apresentadas as classificações das vias inspecionadas para a realização da modelagem. As características encontradas nestes pontos amostrados foram extrapoladas para todos os demais pontos.• ANEXO XIII - Cadastro da Rede de Iluminação Pública - neste anexo é apresentado o cadastro que foi utilizado como referência para a modelagem técnica.
--	--	--